



תעודת סיווג מס' 7613201927
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : בוננזא בע"מ

מענו : בר לב 14 בר לב

תאריך ההזמנה : 21/01/2026

תאור המוצר

לוח ASD LAMINATE COMPACT FR LINE – HPL-CGF בגוון לבן
תוצרת ASD LAMINAT A.S, טורקיה.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 21/01/2026

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטים בניין – סיווג לפי נתוני בדיקות של תגובות בשרפה" (נובמבר 2023) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2018.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

תעודת סיווג זו מבוססת על תעודת בדיקה מס' 25-P084 מתאריך 21.03.2025,
25-P083 מתאריך 21.03.2025 של מעבדה ITC (ציכיה).

(פרטים ראה בגוף התעודה)

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם : דוד וארנס
תפקידו : ראש ענף חלונות מערכות מיגון
ובטיחות אש

שם החותם : מיכאל גנקין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 27/01/2026

תעודת סיווג מס' 7613201927

דף מס' 2 מתוך 4 דפים

2. פרטי המוצר

2.1 תיאור המוצר

לוח ASD LAMINATE COMPACT FR LINE – HPL-CGF בגוון לבן
תוצרת ASD LAMINAT A.S, טורקיה.

2.2 תכונות המוצר

- עובי ממוצע: כ- 6 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 10.1 ק"ג/מ"ר.

3 תעודות בדיקה ותוצאותיהן

3.1 תעודות בדיקה

שם המעבדה	שם המזמין	מספר תעודה	תקן
ITC (ציכיה)	ASD LAMINAT A.S טורקיה.	25/P084 21.03.2025	CSN EN 13823
		25/P083 21.03.2025	CSN ISO 11925-2

3.2 תוצאות בדיקה

שיטת הבדיקה	פרמטרים	מספר בדיקות	תוצאות		קריטריונים של דרגה B-s1, d0	
			התאמה לפרמטר	פרמטר רציף	פרמטר רציף	תנאי התאמה
CSN ISO 11925-2 30 שניות חשיפה לאש <u>בדיקה משטח הדוגמה</u> <u>בדיקה משטח הדוגמה</u>	$F_s \leq 150\text{mm}$ נייר סינון נדלק	6	כן לא	(-) (-)	(-) (-)	כן לא
	$F_s \leq 150\text{mm}$ נייר סינון נדלק	6	כן לא	(-) (-)	(-) (-)	כן לא
CSN EN 13823	FIGRA _{0.2MJ} (W/S) LFS<edge THR _{600s} (MJ) SMOGR _A (m ² /s ²) TSP _{600s} (m ²) טפטוף	3	(-) כן (-) (-) (-) לא	38.7 (-) 3.9 1.3 22.6 (-)	≤ 120 (-) ≤ 7.5 ≤ 30 ≤ 50 (-)	(-) כן (-) (-) (-) לא

(-) לא ישנים

הערה:

פענוח סימונים וראשי תיבות ראה בנספח א לתעודה זו.

תעודת סיווג מס' 7613201927

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

4 סיווג ויישום של המוצר

4.1 הסמכתה לסיווג
המוצר סווג בהתאם לסעיפים 11 ו-15 של תקן ישראלי 755 מנובמבר 2023.

4.2 סיווג

לוח ASD LAMINATE COMPACT FR LINE – HPL-CGF בגוון לבן
תוצרת ASD LAMINAT A.S (טורקיה)
סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

B

הסיווג הנוסף לפי צפיפות עשן הוא

s1

הסיווג הנוסף לפי התפרקות המוצר ועיוות צורתו בבדיקה הוא

d0

תגובה בשרפה		צפיפות עשן			התפרקות ועיוות צורה	
B	-	s	1	,	d	0

B – s1, d0

סיווג לפי תגובה בשרפה:

4.3 תחום היישום (תנאי השימוש)

הסיווג של המוצר הנ"ל תקף לתנאי השימוש הסופי הבאים:

- הרכבת המוצר בלי תלות לצדדים ולכיוונים.
- תכונות המוצר בהתאם לסעיף 2 של התעודה הזו.

תל אביב/ 27/01/2026

סוף תעודת סיווג

נספח א לתעודת סיווג מס' 7613201927

דף מס' 4 מתוך 4 דפים

פענוח סימונים וראשי תיבות

עלית טמפרטורה	ΔT
איבוד משקל	Δm
התפשטות הלהבה	F_s
מקדם קצב גידול האש	FIGRA
התפשטות אש צדדית	LFS
פוטנציאל קלורי ברוטו	PCS
פוטנציאל קלורי נטו	PCI
קצב היוצרות עשן	SMOGRA
משך הבעירה	t_f
שחרור חום כללי תוך 600 שניות	THR _{600s}
שחרור עשן כללי תוך 600 שניות	TSP _{600s}